



## RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

Vidzemes ielā – 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131.

Telefons: 64107343, E – pasts: [novadadome@rauna.lv](mailto:novadadome@rauna.lv), mājas lapa: [www.rauna.lv](http://www.rauna.lv)

Raunas novadā, Raunas pagastā

08.05.2020

Nr.437/02.03-01.2

**Iepirkuma**  
**“Grants seguma atjaunošana**  
**Raunas novada pašvaldības ceļam “Drūģi – Rempi – Vības”**  
**posmā “Drūģi – Jaunieviņas”, Raunas pagastā, Raunas novadā”,**  
**ID Nr. RND 2020/10, nolikuma saņēmējiem**

Raunas novada domē, pēc iepirkuma dokumentācijas saņemšanas, saņemts Pretendenta iesniegums, uz ko sniedzam atbildi visiem Nolikuma saņēmējiem.

Jautājums	Atbilde
1.Lūdzam norādīt grants seguma izbūves platumu.	1.Grants seguma izbūves platums ir <b>5m</b> .
2.Vai grants segumu ir paredzēts atjaunot arī nobrauktuvēm uz iedzīvotāju īpašumiem? Ja tā, tad kādā apjomā?	2.Grants segumu <b>nav</b> paredzēts atjaunot nobrauktuvēm uz iedzīvotāju īpašumiem.
3.Lūdzam skaidrot “Nomaļu apauguma noņemšana” apjomu, jo pēc objekta apskates dabā, secinām, ka dotais apjoms ir nepietiekošs, lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa klātnes.	3. Pēc objekta “Grants seguma atjaunošana Raunas novada pašvaldības ceļam “Drūģi – Rempi – Vības” posmā “Drūģi – Jaunieviņas”, Raunas pagastā, Raunas novadā” apskates dabā apstiprinām, ka <b>nomaļu apauguma noņemšana</b> jāveic tādā apjomā, kāds ir norādīts nolikuma 4.pielikumā “Darbu apjomi” pozīcijā “Nomaļu apauguma noņemšana”, t.i. <b>300 m<sup>3</sup></b> .
4. Iepirkuma nolikuma V. sadaļā “Tehniskais piedāvājums” 25.punktā teikts: “[..] Būvdarbu izpildes grafikam jāpievieno detalizēta shēma par to, kā līgumā paredzēto būvdarbu laikā tiks nodrošināta iespēja iedzīvotājiem piekļūt lietojumā vai valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam, kura teritorija skar būvdarbu zonu, un jānorāda laika posms (ja tāds būs nepieciešams), kādā iedzīvotāji nevarēs piekļūt lietojumā vai valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam)”. Vai ar šo norādi ir domāts pievienot satiksmes organizācijas shēmu(/-as) būvdarbu laikā?	4. Jā, ar šo norādi saprotama satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā.

Ar cieņu -

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

L. Zūdiņa

Koliņa 64119901

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU